

Temporär brandtätning Brandskyddskuddar

Testade enligt BS476 och DIN 4102
till minst 90 minuters brandmotstånd.

207-96



Riskminimering!

Under vissa faser i nybyggnation eller revisionsarbete ökar ofta brandrisken på grund av svets- eller andra heta arbeten utan att man för den skull är klar för att avtäta alla genomföringar. Ett mycket effektivt sätt att minimera brandspridningsrisken är då att man använder ett temporärt brandskydd i form av värmesvällande brandskyddskuddar. Kuddarna som finns i två storlekar packas lätt in i genomföringen runt de genomgående elementen och demonteras sedan lika lätt.

Unika egenskaper.

Kuddarna är idealiska också på sådana ställen där man har ofta förekommande ändringar i genomföringen.

Kuddarna är tillverkade av en oöm och slitstark glasfiberväv och fyllda med mineralull och ett fuktresistent värmesvällande material. När kuddarna utsätts för hetta från en eld expanderar dessa och täpper till mot genomträngning av eld och rök. Processen startar vid ca 130°C. Vid ca 300°C har en volymökning skett med minst 20%.

FireSeals brandskyddskuddar innehåller ingen asbets eller andra giftiga beståndsdelar. Kuddarna är dammfria och påverkas inte av miljö eller väderförhållanden.

Brandskyddskuddar och andra brandtättningsprodukter ur vårt sortiment finner du hos Din grossist.

8,5x25x20 cm
8,5x25x40 cm

Kontakta oss med dina brandtättningsproblem.



FireSeal

